



Belügyminisztérium
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség

H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. ☒: 1903 Budapest, Pf: 314.

Tel: (36-1) 469-4114, Fax: (36-1) 469-4115, e-mail: okf.tufefelugyeloseg@katved.gov.hu



503/0976(3)-900(3)

Szám: 35000/3784-1/2014/TÜZV

Ügyintéző: Barta-Vámos László t. őrnagy
Telefon: 469-4304
E-mail: laszlo.barta-vamos@katved.gov.hu
Tárgy: FirePro aeroszolos oltórendszer
forgalmazása

HATÁROZAT

A **FirePro Hungary Kft.** (1132 Budapest, Visegrádi u. 53. 3. em. 1.) kérelmére, a FirePro Systems Limited (6 Koumandarias & Spyrou Araouzou Street, Tonia Court No. 2, 6th Floor, 3036 Limassol, Ciprus) által gyártott **FP-20SE, FP-40S, FP-80S, FP-100S, FP-200S, FP-200M, FP-500S, FP-1000M, FP-1200, FP-1200S, FP-2000, FP-2000S, FP-3000, FP-3000S, FP-5700, FP-5700S** típusú aeroszolos tűzoltó generátorok forgalmazását, és beépített tűzoltó berendezésként történő alkalmazását

ENGEDÉLYEZEM

az alábbi kikötésekkel:

1. az aeroszolos tűzoltó generátorok személyek által bejárható és nem bejárható zárt terek védelmére alkalmazhatóak,
2. személyek által is bejárható terek „teljes elárasztása” esetén, a helyiség bejárata közelében az oltórendszer működésével kapcsolatosan figyelmeztető és tájékoztató jelöléseket kell elhelyezni, továbbá az aeroszolos tűzoltó generátorok indításának tiltására blokkoló kapcsolót kell felszerelni,
3. az aeroszolos tűzoltó generátorok tervezését, szerelését, üzemeltetését, karbantartását a Beépített tűzoltó berendezések tervezése, telepítése című Tűzvédelmi Műszaki Irányelv, a CEN/TR 15276-2 (Beépített tűzoltó berendezések. Kondenzált aeroszolt használó tűzoltó rendszerek. Tervezés, telepítés és karbantartás) számú dokumentum, valamint a gyártó aktuális kezelési és műszaki útmutatója szerint kell megvalósítani,
4. a termék magyar nyelvű ismertetőjét, a használatra, karbantartása és felülvizsgálatra, alkalmazási korlátozásra is kiterjedő alkalmazástechnikai leírást a forgalomba hozatallal egyidejűleg a vevők rendelkezésére kell bocsátani;
5. az engedély visszavonható, ha olyan műszaki, egészségügyi, környezetvédelmi adatok, paraméterek válnak ismertté, amelyek a visszavonásra alapul szolgálnak,
6. jelen engedély a más jogszabályok által előírt engedélyezési kötelezettség alól nem mentesít, illetve más engedélyt nem pótol.

Az engedély a termékekre vonatkozó jogszabály, honosított szabvány hatálybalépéséig, illetve legfeljebb 2020. május 05-ig érvényes.

Határozatom nem, vagy nem megfelelő végrehajtása esetén eljárási bírság kiszabásának van helye, melynek legkisebb összege esetenként 5.000,- Ft (azaz ötezer forint), legmagasabb összege jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén 1.000.000,-Ft (azaz egymillió forint). A bírság újabb kötelezettségszegés esetén ismételtelen kiszabható.

Az ügyfél a kérelem beadásakor lerótt a 3.000,- Ft alapeljárási illetéket, melyen kívül egyéb eljárási költséget terhére nem állapított meg.

A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozat közlésétől számított 30 napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással annak bírósági felülvizsgálata kérhető a Fővárosi

Törvényszéknek címzett, de a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságra (a továbbiakban: BM OKF) 3 példányban benyújtott, 30.000 forint illetékbélyeggel ellátott keresettel. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását a keresetlevélben lehet kérni, ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

INDOKOLÁS

A BM OKF előtt eljárás indult a FirePro Hungary Kft. (1132 Budapest, Visegrádi u. 53. 3. em. 1.) kérelmére, a FirePro Systems Limited által gyártott aeroszolos tűzoltó generátorok forgalmazásának, és beépített tűzoltó berendezésként történő alkalmazásának engedélyezése ügyében.

A kérelmezett termékekre nincs tűzvédelmi, biztonságossági követelmény, ezért a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 13. § (2) bekezdés c) pontja, valamint 13. § (7) bekezdése szerint forgalmazásához a tűzvédelmi hatóság vizsgálaton alapuló hatósági engedélye szükséges:

13. § (2) Tűzoltó-technikai terméket forgalomba hozni, forgalmazni vagy beépíteni akkor lehet, ha...

c) tűzvédelmi, biztonságossági követelmény hiányában, vagy amennyiben a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzése nem lehetséges, a termék a tűzvédelmi hatóság vizsgálaton alapuló hatósági engedélyével rendelkezik.

(7) Az (2) bekezdés b) és c) alpontjában meghatározott vizsgálatra a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokról szóló jogszabály előírásai az irányadók.

Az ügyfél az alábbi iratokat nyújtotta be:

1. a BSI (Kitemark Court Davy Avenue Knowhill, Milton Keynes MK5 8PP, United Kingdom) bejelentett terméktanúsító szervezet által, 2010. augusztus 20-án kiadott, BSI/A.1/3.46/560436 számú tanúsítvány;
2. az Underwrites Laboratories Inc. (333 Pflingsten Rd, Northbrook, IL 60062, USA) vizsgáló intézet által 2013. január 29-én kiadott 20130129-EX6960 számú tanúsítvány;
3. a RINA Services S.P.A. (Via Corsica, 12, 16128 – GENOVA, Italy) bejelentett terméktanúsító szervezet által 2013. május 30-án kiadott, FPE291612CS számú típus-tanúsítvány;
4. a Kiwa Nederland B.V. (Wilmsersdorf, 50 (PO Box 137, 7300 AC), 7323 AC APELDOORN, Netherlands, a továbbiakban: KIWA) bejelentett terméktanúsító szervezet által 2011. december 22-én kiadott, 66031 számú tanúsítvány;
5. a KIWA bejelentett terméktanúsító szervezet által, 2014. november 19-én kiadott, K21774/14 UK számú termék-tanúsítvány;
6. a KIWA bejelentett terméktanúsító szervezet által, 2013. január 11-én kiadott, K21477/12 UK számú termék-tanúsítvány;
7. a KIWA bejelentett terméktanúsító szervezet által, 2011. augusztus 01-én kiadott, K21477/11 UK számú termék-tanúsítvány;
8. a TÜV InterCert GmbH (Am Bonner Bogen 2, 53227 Bonn, Germany) vizsgáló intézet által 2014. június 12-én kiadott, 14-SIL-0010101/01-TIC számú hitelesítés;
9. a TNO Building and Construction Research, Centre for Fire Research (Van Mourik Brockmanweg 6, P.O. Box 49, 2600 AA Delft, Netherlands) vizsgáló intézet által 2004. júliusában kiadott 2004-CVB-R0214 számú vizsgálati jelentés;
10. a Hughes Associates Europe, srl (Via Vincenzo Monti 52, 20017 Rho (Milan) Italy) által autóbusz géptereiben keletkező tüzek oltásáról szóló, 2010. február 26-án készített vizsgálati jelentés;

11. a KEMA Power Generation & Susitainables által 2002. szeptember 27-én, a FirePro tűzoltó berendezés egészségi és környezeti hatásairól kiadott irat;
12. a FirePro FPC-4 típusra vonatkozó, T-10302/2014 számú, 2014. április 25-én kelt, a GÉPMI Kft. (1012 Budapest, Attila út 109.) kijelölt tanúsító szervezet által kiadott, tűz- vagy robbanásveszélyes környezetben alkalmazható berendezésre vonatkozó, Tűzvédelmi Megfelelőségi Tanúsítvány;
13. a BM OKF 600-533/2010. számú, 2010. május 25-én kelt, termékre vonatkozó forgalmazási engedélye;
14. gyártói, 2015. január 20-ai dátummal ellátott, aeroszolos tűzoltó rendszerekre vonatkozó, Információs, Utasítási & Használati Útmutató
15. gyártói, 2014. áprilisi dátummal ellátott, Műszaki Útmutató az Aeroszolos Tűzoltó Rendszerhez című dokumentum,

A rendelkezésre álló iratok alapján megállapítottam, hogy a kérelmezett termékek Magyarországon biztonságosan használhatóak, beépített tűzoltó berendezésként tűzvédelmi célú felhasználásra alkalmasak, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Az eljárást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) szabályait figyelembe véve folytattam le. Határozatomat a Ket. 71. §-a és a hivatkozott jogszabályok alapján hoztam meg.

Az államigazgatási jogorvoslati lehetőséget a Ket. 100. § (1) bekezdés e) pontja alapján zártam ki. A bírósági felülvizsgálat a Ket. 109. §-ának (1) bekezdésén és a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 330. § (2) bekezdésén alapul. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság kizárólagos illetékességét a Pp. 326. § (7) bekezdése határozza meg. A jogorvoslati illeték mértékét az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 43. § (3) bekezdése írja elő.


A kérelmező ügyfél az eljárás során 3.000 forint eljárási illetéket, illetékbélyeg formájában a kérelemben lerótt. Az illeték mértékét az Itv. 29. § (1) bekezdése határozza meg. Az eljárási költség meghatározásáról és viseléséről a Ket. 158. § (1) bekezdése alapján döntöttem.

Hatáskörömet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés a) pontja, illetékességemet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 22. § (1) bekezdés a) pontja alapozza meg.

Budapest, 2015. május „7. t.”.

Dr. Bakondi György t. altábornagy
főigazgató

nevében és megbízásából:



Dr. Bérczi László t. dandártábornok
Magyarország tűzoltósági főfelügyelő

Készült: 2 példányban
Egy példány: 3 oldal
Kapja: 1. Irattár
2. FirePro Hungary Kft. (1132 Budapest, Visegrádi u. 53. 3. em. 1.)